



Hvor andet ikke er nævnet henviser numrene til Vattenteknik

- 1 Hårsi og pumpe SCP-76540, 380 Volt A
  - 2 Diatomfilter SM-840 med luftudskiller i toppen
  - 3 Varmevexler. Wilh. Nielsen type CSV nr.5. Rustfri stål
  - 4 Doseringspumpe Exacta Duplex standardmotor med 50l beholdere for klor og for natriumhypoklorit, 380 Volt. A
  - 8 Cirkulationspumpe Perfecta vario 25 25W/0,034 HK - 1400 o/min - 3x380V A
- Leveres:  
Driftsinstruktion i 3 eksemplarer.  
Prøveudstyr TM 1236  
Nødvendige kemikalier til 3 måneders normalforbrug  
Bassinlejder 1stk 5 trins - fabr. SVEJSA type II med r-a-120 mm  
1stk 2 trins - (eks. fabr. California)

STORM HANSEN & Co. %  
INGENIØRER  
GODTHÅBSVEJ 148. F  
TLF. \*34 43 07

BIKUBENS BOLIG FOND, SKODSBORGVEJ PARCEL AF MATR. NR. 5a SØLLERØD

**BLOK 1. SVØMMEBASSIN.**  
**DIAGRAM FOR BASSINVANDSCIRKULATION.**

MAL:	~	DATE: 25. 6. 71	SIGN.:	KONT.:	SAG: 1284	TEGN.:				
REV.	A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:	J:	2408 B
DATE	18.8.71	8.11.71								

- ARKITEKTER M.A.A. HALLDOR GUNNLØGSSON & JØRN NIELSEN SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. BY (0128) 5106
- RÅDGIVENDE INGENIØRER B.B. BENDTSEN A/S SUOMISVEJ 3 1927 KBH. V TELF. (01) 35 10 41
- LANDSKABSARKITEKT OLE NØRGÅRDS TEGNESTUE SNAREGADE 12 1205 KBH. K TELF. (01) 12 37 38
- TOTALENTREPRENØR J. SAABYE & O. LERCHE A/S HOVEDKONTOR NYROPSTEGADE 19 1602 KBH. V TELF. (01) 12 55 50